

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 26000001002552 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м. Київ, код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 03327664

СП у формі ТОВ "Ком'юн-Трейд"

№ 10306 від 13.08.2014

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10306
(замість ТУ-4128 від 23.08.07)
на водопостачання об'єкта**

1. Адреса: **вул. Строкача,9**

2. Назва: **"Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом"**

3. Кількість води **1313,2** (в т.ч. на вбудовані приміщення - **9,82**) м³/добу
33,43 л/сек, додатково м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби
1300,23 м³/добу, на виробничі потреби м³/добу, на полив **3,15** м³/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє **10,0** л/сек., зовнішнє **25,0** л/сек., автоматичне
18,8 л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=300мм по вул.Строкача при умові перекладання водопровідної мережі Д=400мм на Д=500мм по вул. Академіка Корольова від просп.Л.Курбаса до вул.Сім'ї Сосніних з переключенням абонентів.

Виконати:

- перекладання ділянки водопровідної мережі Д=500мм по вул.Л.Курбаса через Борщагівський шляхопровід;
- реконструкцію камери, водопровідного вузла з заміною 2-х засувок Д=500мм та Д=300мм на розі просп.Л.Курбаса та вул.В.Верховинця;
- реконструкцію колодязя, заміну засувки Д=300мм та пожежного гідранта на водопровідній мережі по вул.В.Верховинця в районі будівлі № 2-а;
- реконструкцію колодязя та заміну 3-х засувок Д=300мм на розі вулиць В.Верховинця та вул.Генерала Авдєєнка;
- реконструкцію колодязя та заміну засувки Д=250мм в районі будівлі № 7 по вул.В.Верховинця.

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння влаштувати або замінити 2 пожежних гідранти на мережах в районі Вашого об'єкту.

6. Тиск в місці підключення від **2,0** до **6,0** атм.

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

16. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор



А.Білик

Заступник генерального директор –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

С.Каплуненко

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації
Департаменту управління виробництвом

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації
Департаменту управління виробництвом

В.Рафальська

001502

