

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м. Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 26000001002552 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м. Київ, код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 03327664

СП у формі ТОВ "Ком'юн-Трейд"

№ 10331 від 13.08.2014

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10331

(замість ТУ-3855 від 23.08.07)

на каналізування об'єкта

1.Адреса: вул. Т. Строкача, 9

2.Назва: "Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом"

3. Стічні води в кількості **1310,05** (в т.ч. від вбудованих приміщень - **9,82**) м³/добу, **33,43** л/сек., в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **1300,23** м³/добу; виробничих – м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі Д=400мм по вул.Т.Строкача при умові перекладання каналізаційної мережі по вул. Т.Строкача від АЗС до Д=500мм по вул.С.Сосніних (з переходом через просп.Л.Курбаса).

Виконати санацію ділянки (перемички) каналізаційного колектора Д=1000мм по вул.Зодчих в районі будинків № 4, № 6 та реконструкцію 4-х камер на одному каналізаційному колекторі Д=1000мм до КНС "Микільська Борщагівка-2" (в районі будинку № 4 по вул.Зодчих) з виконанням заходів по антикорозійному захисту їх конструкцій із застосуванням полімерних матеріалів.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва", затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодезів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодезів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодезів і дощоприймачі зливостічних колодезів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00

Голова правління-генеральний директор

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**

Директор Розрахункового департаменту

**Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації
Департаменту управління виробництвом**

**Провідний інженер Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації
Департаменту управління виробництвом**



А.Білик

М. Кислий

С.Каплуненко

О.Непочатов

В.Рафальська

001503

